Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

- DELEGATION DEPARTEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS - DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS

Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

ars Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

TERNOISCOM \ VEOLIA

MONSIEUR LE PRESIDENT
TERNOISCOM
400, rue de Maisnil
Parc des Moulins
62130 HERLIN LE SEC

Arras, le 3 juin 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00299311**	
Unité de gestion		1018	TERNOISCOM \ VEOLIA
Installation	UDI	000677	VALHUON
Point de surveillance	S	0000000917	RESERVOIR TANGRY
Localisation exacte			RESERVOIR TANGRY

Prélevé le : mercredi 01 avril 2026 à 09h27
par : WEL
Type visite : AA
Commune : TANGRY

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	9,0 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIOUE					
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	697 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,31 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,35 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : A_6 Code SISE de l'analyse : 00298996 Référence laboratoire : LSE2604-24893

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU				2,00
DIVERS MINERAUX					
Perchlorate	1,26 µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	N.M. mg(CO3)				
Hydrogénocarbonates	N.M. mg/L				
Titre alcalimétrique	N.M. °f				
Titre alcalimétrique complet	N.M. °f				
Titre hydrotimétrique	33,53 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	25,50 mg/L				250,00
Sulfates	12,40 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,3 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,80 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	40,00 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				

Bactéries coliformes /100ml-MS		<1	n/(100mL			0
Entérocoques /100ml-MS		<1	n/(100mL		0	
Escherichia coli /100ml - MF		<1	n/(100mL		0	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00299311)

Cette eau d'alimentation respecte les exigences de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 et les recommandations de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 concernant la teneur en ions perchlorates. Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation
Le responsable du Département Santé
Environnementale du Pas-de-Calais



Eric BEMBEN